

Milano, 27 novembre 2019

Spettabile
Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling
infrastrutture@arera.it

Commenti di Federazione Anie al DCO 481/2019 “CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA RELATIVA AI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA - Orientamenti finali”.

S1-S8

Nessun commento.

S9

Si propone di mantenere ed estendere anche ad altre iniziative il meccanismo di riconoscimento forward looking incentive-based e di monitorare i costi legati all’aumento dei volumi dei dati da trattare e alla maggior tempestività richiesta per la messa a disposizione degli stessi di cui al punto 13.5.

S10-S11

Nessun commento.

S12

Si condivide, in considerazione dell’aspetto di valorizzazione dell’innovazione tecnologica, la proposta di valore massimo tra costo d’investimento e una soglia fissa per le sezioni di rete così come proposto al punto 16.12.

S13-S17

Nessun commento.

S18

Si propone di affinare il calcolo del corrispettivo, considerando nel bilancio di potenza reattiva anche quella erogata dai dispositivi di compensazione della rete di proprietà dei gestori di rete. Si nota, inoltre, che il meccanismo proposto è quello tradizionale, mentre sarebbe opportuno stimolare anche attraverso esperimenti regolatori il passaggio dal pagamento di una penalità a fronte di un fattore di potenza inferiore a 0,95 al pagamento di un corrispettivo per l'erogazione di un servizio di regolazione di tensione. Ciò anche considerando che il meccanismo proposto è sempre meno rispondente alle mutate condizioni operative della rete di trasmissione.

S19-23

Nessun commento.