

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore S.Ec.Am. S.p.A. operante nell'A.T.O. Sondrio

S.Ec.Am. S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	7,96 mc/km/gg ¹	-			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione della rete di adduzione lungo l'argine Adda ▪ Rifacimento di tratti di rete acquedottistica ammalorati ▪ Rilievo della rete e georeferenziazione della stessa ▪ Sostituzione dei vecchi contatori di utenza e installazione dei misuratori presso alcuni punti d'utenza che ne sono ancora privi²
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	31,81% ¹				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,26 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifacimento dei serbatoi ammalorati e realizzazione di nuovi serbatoi ▪ Potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico a servizio di diversi Comuni
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,068%	E	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delimitazione della zona di tutela assoluta per diverse opere di captazione ▪ Realizzazione di trattamenti specifici di potabilizzazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	24,14%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	1,47%				

¹ Con riferimento al macro-indicatore M1 – Perdite idriche, il soggetto competente ha riscontrato la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 20 della RQTI sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di incentivazione.

² Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito afferente alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura riconducibili al macro-indicatore M1 - Perdite idriche.

S.Ec.Am. S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	3,39/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifacimento delle condotte fognarie ammalorate o sottodimensionate ▪ Realizzazione di un nuovo scaricatore di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	28,40%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	95,54%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento del trattamento di digestione anaerobica presso uno specifico impianto di depurazione
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		16,96%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di depurazione ▪ Dismissione dei piccoli depuratori e collettamento dei reflui a depuratori limitrofi caratterizzati da migliore capacità depurativa
Altri investimenti programmati						<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione della rete idrica e fognaria

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore S.Ec.Am. S.p.A. operante nell'A.T.O. Sondrio

S.Ec.Am. S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,000%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	99,541%	A	Mantenimento	Mantenimento