

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. operante nel Sub-Ambito n. 3 (Umbria)

Valle Umbra Servizi S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	12,44 mc/km/gg	D	Riduzione del 5% del valore di M1a	Riduzione del 5% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementazione di un sistema di digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche ▪ Sostituzione di tratti di rete di adduzione e di distribuzione ammalorati ▪ Installazione di nuovi misuratori di utenza e di processo e sostituzione di quelli esistenti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	54,57%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		11,21 ore/anno	B	Riduzione del 2% del valore di M2	Riduzione del 2% del valore di M2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di nuovi pozzi e potenziamento dei pozzi esistenti ▪ Potenziamento e <i>revamping</i> delle infrastrutture costituenti i sistemi Valle Umbra e Argentina ▪ Interventi di interconnessione tra diversi sistemi acquedottistici
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione ▪ Ammodernamento di impianti acquedottistici in condizioni ammalorate per limitare il rischio di contaminazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	1,94%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,13%				

Valle Umbra Servizi S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	11,08/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo e potenziamento di tratti di condotte fognarie ▪ Realizzazione di scolmatori di piena nel territorio comunale di Spoleto
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	58,54%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riqualificazione della linea fanghi e realizzazione del nuovo impianto per la produzione di biometano presso il depuratore Casone – Foligno ▪ Realizzazione di una piattaforma regionale di essiccamento fanghi presso il depuratore di Casone – Foligno
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		6,77%	C	Riduzione del 15% del valore di M6	Riduzione del 15% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di depurazione

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Valle Umbra Servizi S.p.A. operante nel Sub-Ambito n. 3 (Umbria)

Valle Umbra Servizi S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,630%	B	Incremento dell'1% del valore di MC2	Mantenimento ¹
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	95,607%	A	Mantenimento	Mantenimento

¹ L'obiettivo 2023 è stato individuato in corrispondenza della Classe A associata al valore del macro-indicatore MC1 previsto per il 2022.