

Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni e integrazioni

1. Al comma 1.1, la definizione “cliente AT è il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione alimentato ad alta tensione” è sostituita con la definizione “cliente AT è il cliente finale direttamente connesso alla rete di distribuzione in alta tensione, che non sia direttamente connesso alla rete di trasmissione nazionale”.
2. Al comma 1.1 sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “• condizione di rete magliata: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente percorsi alternativi di alimentazione della stessa utenza;”
 - “• condizione di rete radiale: stato della rete di distribuzione ad alta tensione che consente un solo percorso possibile di alimentazione della stessa utenza;”
3. Al comma 6.2, dopo le parole “Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione,,” sono aggiunte le parole “se gli interruttori asserviti alla protezione dei guasti originati nel trasformatore hanno funzionato correttamente,,” e dopo le parole “l'interruzione è attribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte” sono eliminate le parole “o anche di una sola linea a monte”.
4. Dopo il comma 6.3 è aggiunto il seguente comma: “6.4 Per l'attribuzione dell'origine delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.”.
5. Aggiungere il seguente comma 7.6: “7.6 Per l'attribuzione della causa delle interruzioni in condizione di rete AT magliata si fa riferimento a quanto indicato nelle tabelle 8 e 9.”.
6. All'articolo 30, comma 30.2, lettera a), dopo le parole “a decorrere dall'1 gennaio 2006, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,,” la parola “allacciati” è sostituita con le parole “direttamente connessi” e dopo le parole “alle reti di distribuzione di alta tensione o” è aggiunta la parola “allacciati”.
7. All'articolo 30, comma 30.2, lettera b), dopo le parole “a decorrere dall'1 gennaio 2007, i clienti finali e le altre utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,,” la parola “allacciati” è sostituita con le parole “direttamente connessi” e dopo le parole “alle reti di distribuzione di alta tensione o” è aggiunta la parola “allacciati”.
8. Al comma 32.1, lettera a), la parola “alimentati” è sostituita con le parole “direttamente connessi”.
9. Al comma 33.1, lettera a) dopo le parole “ogni cliente AT” sono aggiunte le parole “direttamente connesso”.

10. Al comma 33.11, dopo le parole “Per i clienti AT” sono aggiunte le parole “direttamente connessi”.

11. Dopo la tabella 7 sono aggiunte le seguenti tabelle 8 e 9:

Tabella 8 – stato interruttore: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato dell’Interruttore		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)	(vedere stato protezione Tabella 9)
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario dell’interruttore	altre cause se proprietario dell’interruttore altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario dell’interruttore altrimenti cause esterne

Tabella 9 – stato protezione: regole generali per individuare l’origine e la causa delle interruzioni per i clienti finali direttamente connessi alla rete in alta tensione

Stato della Protezione		Attribuzione della causa e dell’origine		
		origine	causa per impresa distributrice	causa per impresa trasmissione
1	funzionante (malfunzionamento non accertato)	proprietario della linea o dell’elemento di rete che è all’origine della interruzione	altre cause se proprietario della linea o dell’elemento di rete altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della linea o dell’elemento di rete altrimenti cause esterne
2	in anomalia (malfunzionamento accertato)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
3	collegata non correttamente (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne	altre cause se proprietario della protezione altrimenti cause esterne
4	taratura non conforme a quanto comunicato da Terna (anomalia accertata)	proprietario della protezione	altre cause	cause esterne
5	errata taratura (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *
6	non idonea (anomalia accertata)	proprietario della protezione	cause esterne *	altre cause *

* in quanto Terna, in base al Codice di rete, definisce il piano di taratura per la rete AT per la quasi totalità della rete in alta tensione; nei casi residuali in cui il piano di taratura è definito dall’impresa distributrice, l’attribuzione della causa è invertita rispetto a quanto indicato in tabella.