

Da: COENERGETICA <coenergetica@legalmail.it>

Inviato: venerdì 23 aprile 2021 09:38

A: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Documento di consultazione148-2021 ._interventi di aggiornamento e modifica della bolletta 2.0

Buongiorno, sono il consulente energetico di diverse Aziende industriali e commerciali.

Ritengo necessario ed urgente introdurre nelle bollette le informazioni relative a eventuali penali per basso fattore di potenza, anche senza torte o diagrammi a barre. Un Supermarket mio cliente ha pagato ca 600 €/mese di penali prima che assumessi l'incarico e controllassi sul sito del trader il dettaglio della bolletta.

Come è noto, il controllo del cosfi ha anche rilevanza dal punto di vista dell'ambiente.

A disposizione per chiarimenti, cordialmente.

[REDACTED]
consulente aziendale

[REDACTED]
[REDACTED]