

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore S.A.S.I. S.p.A. operante nel sub ambito Chietino

S.A.S.I. S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	14,79 mc/km/gg	E	Riduzione del 6% del valore di M1a	Riduzione del 6% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Completamento e sostituzione delle condotte e degli impianti di acquedotto ▪ Installazione e sostituzione di misuratori di utenza
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	62,56%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		677,10 ore/anno ¹	C	Riduzione del 5% del valore di M2	Riduzione del 5% del valore di M2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento delle infrastrutture di adduzione e dei serbatoi di accumulo
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,006%	E	Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutela e messa in sicurezza della sorgente <i>Surienze</i>
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,00%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,00%				

¹ Con riferimento al macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio, l’Autorità ha avanzato all’Ente di governo dell’ambito la richiesta di presidiare l’efficacia degli investimenti individuati nel programma degli interventi per contenere gli episodi di interruzione del servizio.

S.A.S.I. S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	18,61/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	▪ Adeguatezza e sostituzione dei collettori e delle reti di fognatura nonché riqualificazione di taluni sistemi fognari
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	100,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	15,8%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	▪ Adeguatezza e revamping di taluni impianti di depurazione ²
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		19,18%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	
Altri investimenti programmati						-

² Interventi principalmente riconducibili al macro-indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata, ma finalizzati anche a consentire il mantenimento del macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica.

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore S.A.S.I. S.p.A. operante nel sub ambito Chietino

S.A.S.I. S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	93,923%	B	Incremento del 1% del valore di MC1	Incremento del 1% del valore di MC1
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	96,657%	A	Mantenimento	Mantenimento