

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore Lario Reti Holding S.p.A. operante nell'A.T.O. Lecco

Lario Reti Holding S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	21,32 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo delle condotte di acquedotto in condizioni inadeguate ▪ Installazione di strumenti di misura ai fini del monitoraggio della rete di distribuzione ▪ Sostituzione dei contatori di utenza
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	43,36%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		1,05 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento delle capacità di compenso e riserva dei serbatoi comunali ▪ Raddoppio del collettore brianteo ▪ Ottimizzazione del servizio di distribuzione e realizzazione di interconnessioni tra reti limitrofe
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,017%	E	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento delle zone di tutela assoluta
	M3b - Tasso di campioni non conformi	11,91%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	1,05%				

Lario Reti Holding S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	14,54/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento di reti locali e collettori intercomunali ▪ Adeguamento di scolmatori mal funzionanti ▪ Separazione di reti fognarie miste
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	62,15%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,70%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		0,05%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento della linea fanghi di taluni impianti di depurazione
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		18,75%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di depurazione ▪ Dismissione di piccoli impianti di depurazione e collettamento dei rispettivi reflui a depuratori con più elevata capacità di trattamento

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Lario Reti Holding S.p.A. operante nell’A.T.O. Lecco

Lario Reti Holding S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,410%	B	Aumento del 1% del valore di MC1	Mantenimento ¹
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	96,206%	A	Mantenimento	Mantenimento

¹ L’obiettivo 2023 è stato individuato in corrispondenza della Classe A associata al valore del macro-indicatore MC1 previsto per il 2022